

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 3. 4. 2000
Magistrát za Magistrát hl. m. Prahy
hlavního města Prahy V Praze dne 24. 3. 2006
odbor památkové péče -63-



Naše značka
OPP 22529/2000

Vyřizuje/linka
ing. arch. I. Müllerová
24482453

Praha, dne
17. 5. 2000

Věc: **závazné stanovisko** podle ustanovení § 14 odst. 3 zák.č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
[redacted] V kolkovně [redacted], Věžeňská [redacted], Praha 1, k.ú. Staré Město – stavební úpravy přízemí a suterénu

Rozhodnutí

Odbor památkové péče MHMP, jako příslušný výkonný orgán posoudil žádost pana [redacted] na základě plné moci a Smlouvy o smlouvě budoucí s Městskou částí Praha 1 ve věci **stavebních úprav přízemí a suterénu domu** [redacted] V kolkovně [redacted] Věžeňská [redacted] Praha 1, k.ú. Staré Město – /nemovitost na území Pražské památkové rezervace, vyhlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze/ a vydává podle ustanovení § 14 odst. 3 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Provedení stavebních prací podle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení z 02/2000, zpracované [redacted] je **přípustné** za těchto podmínek :

1. Bourací práce budou provedeny v tomto rozsahu :
 - v přízemí budou rozšířeny 3 vstupní otvory,
 - pro schodiště do suterénu bude vybourána 1/2 jednoho pole klenby,
 - budou odstraněny 2 příčky,
 - budou provedeny prostupy pro vedení VZT a vytápění,
 - v suterénu budou v podlaze provedeny kanály pro rozvod VZT.
2. Přívod vzduchu bude veden ze dvora přes žaluzie osazené ve stávajících oknech, odtah bude veden světlíkem.
3. Odkouření bude vedeno stávajícím zděným komínem, nikoli po dvorní fasádě, jak je uvedeno v projektu.
4. Původní omítky budou vyspraveny, nové omítky budou vápenné štukové.
5. V přízemí bude nášlapná vrstva podlahy provedena jako kopie historické dlažby, v suterénu bude položena cihelná dlažba.
6. Stávající výkladce s roletami budou repasovány.
7. Firemní označení bude projednáno samostatně.

O d ů v o d n ě n í

Podle ust. § 14 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, byla podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska ke stavebním úpravám přízemí a suterénu domu [REDAKCE], V kolkovně [REDAKCE], Věžeňská [REDAKCE], Praha I, k.ú. Staré Město.

Ve smyslu ustanovení § 14, odst. 6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno odborné vyjádření Pražského ústavu památkové péče č.j. 4616/00/R/So ze dne 9.5.2000, ve kterém tato odborná organizace souhlasí s provedením rekonstrukce části přízemí a suterénu za podmínek, uvedených ve vyjádření, především provedení odkouření do světlíku nebo do stávajícího komína a nikoli je vést po dvorní fasádě a provedení nových povrchů podlah podle adekvátních povrchů z doby vzniku objektu.

Dům č.p. [REDAKCE] se nachází se na území Pražské památkové rezervace, památky UNESCO.

Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, který žádost posoudil, se ztotožnil s odborným vyjádřením příslušné odborné organizace státní památkové péče s tím, že provedení prací je z hlediska státní památkové péče přípustné za podmínek, uvedených ve výrokové části rozhodnutí. Odkouření bude zaústěno do stávajícího komína, vedení po dvorní fasádě se nepřipouští, neboť by pohledově narušilo dvorní fasádu. V přízemí a suterénu se požaduje provedení kopii historických dlažeb, typ bude konzultován před započítím stavby.

Po provedeném správním řízení ve věci rozhodl správní orgán v souladu s platnou právní úpravou na úseku státní památkové péče tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 (patnácti) dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu kultury ČR podáním u zdejšího odboru.

Mgr. Jiřina Knížková
vedoucí odboru




Na doručení:

[REDAKCE]

Na vědomí:

OV OÚ Praha I - odbor výstavby

PÚPP

referent

spis

Za správnost : ing. arch. Müllerová

